

## Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS350

### Typ **SESRS350**


ilustračný obrázok

Servisné služby riadiaceho systému MIREL RS350 predstavujú súbor činností, ktorých cieľom je výkon plánovanej a neplánovanej údržby systému.

Súčasťou služieb plánovanej údržby systému je výkon servisných služieb profylaktickej kontroly D4.

Pre interval profylaktickej kontroly platia nasledujúce pravidlá:

- o Interval profylaktickej kontroly systémov po technickej životnosti je 12 mesiacov, nezávisle od intervalu profylaktickej kontroly pred uplynutím technickej životnosti.
- o Interval profylaktickej kontroly systémov pred uplynutím technickej životnosti je 24 mesiacov.



#### .Nomenklatúra

**SESRS350.K.M**  
— Modifikácia služby  
— Kategória služby

#### Služby

Označenie	Popis
<b>SESRS350.D4.B</b>	Profylaktická kontrola systému MIREL RS350

#### Služby pripravované

Bez záznamu.

#### Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
149RS350	120516	Funkčný popis
194RS350	000000	Návod na údržbu, diagnostika
3020RS350	220201	SESRS350 Podmienky realizácie